

赣榆区自然资源和规划局建设工程项目设计方案公示牌(变更)

工程名称: 连云港荷润化工有限公司

6万吨/年生物质新能源项目(新/改建)

建设单位: 连云港荷润化工有限公司

建设地点: 连云港市赣榆区柘汪临港产业区化工园区, 厂区东侧(方向为建筑北)为疏港二路, 隔路为江苏昌华化工有限公司; 厂区南侧为园区道路, 路南侧为空地; 厂区西侧为空地, 再往西侧为江苏启翼矿业有限公司; 厂区北侧为G228国道、铁路(停运)、江苏天明特种车辆有限公司等。

变更说明:

1、污水处理站改造: ①利用原有池体改造为预处理和两级AO生化处理, 调整管线和池子功能, 新增一台厌氧塔、两台气浮机; ②对隔油槽、集油槽距离消防水泵房距离进行调整: 隔油槽向东微调, 集油槽向东南方向微调; ③原除臭烟囱未变动, 本次在污水处理装置南侧新增一台内燃式燃烧器。

2、甲类仓库及甲类危废库: 在污水处理站东侧新增6400甲类仓库及甲类危废库。厂区原6300危废库(戊类)改为固废仓库(戊类)。

3、1#罐组: 整体布局不发生改变, 利用现有储罐存储本项目原料及产品。

4、2#罐组: 整体布局不发生改变, 利用现有储罐存储本项目原料及产品。2#罐组(丙B)V2201-2204储罐, 因原料更换便于清理除垢, 由内浮顶改造为固定顶储罐。

5、装卸系统: 拆除厂区原3500装卸车台。原生产罐组的装卸车改至3100装卸车棚内。本次技改后3100装卸车棚, 具体鹤管介质本项目需求进行调整。

6、脱盐车站: 厂区原6200固废仓库(戊类)改为脱盐车站。原6100脱盐车站搬出后, 原区域新建燃气锅炉。

7、装置区: 拆除拆除P2103A/B、P2104A/B及相应的管线, 新增络合铁脱硫设施, 不改变装置的整体布局和装置占地面积。

8、装置区: 加氢装置内新增可持续航空燃料汽提塔(T2404)及换热器等设备, 不改变装置的整体布局和装置占地面积。

具体详见右图

若相关利害关系人对该规划有异议或意见, 请于公示期间将书面材料送交赣榆区自然资源和规划局。

公示日期: 2026年4月27日至2026年5月11日


联系电话: 0518-86218631

公示单位: 连云港荷润化工有限公司

兼职单位: 赣榆区自然资源和规划局

此公示图可以在连云港市赣榆区自然资源和规划局网


站查询 <http://zrzy.jiangsu.gov.cn/lyggany/>



变更前 12 万吨/年非危化品液体化工仓储物流项目




变更前 6 万吨橡胶填充油项目



变更后 6 万吨/年生物质新能源项目



6 万吨生物质新能源项目-整体鸟瞰图



6 万吨生物质新能源项目-总平面布置图