221013340320

报告编号：20261123-01-19-1168

检　测　报　告

样品编号：　（水）20261103-3818

样品类别：　二次供水

委托单位：　连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话:0527-80901999-817　　传真:0527-84377981　　邮编:223800

说　　明

一、　对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。

二、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。

三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。

四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。

221013340320

宿 迁 市 民 信 水 质 检 测 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：（水）20261103-3818　　报告编号：20261123-01-19-1168

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区东城海岸二次供水泵房水龙头

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-11-03

收样日期：2026-11-03

检测日期：2026-11-03至2026-11-12

报告日期：2026-11-23

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：二次供水设施卫生规范 GB 17051-2025

委托单位联系人:钱德　　委托单位联系电话:0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合二次供水设施卫生规范 GB 17051-2025之要求。

备注：

/

编 制 ： 骆雨寒　　编 制 日 期 ： 2026-11-23

审 核 ： 徐金萍　　审 核 日 期 ： 2026-11-23　　检测机构（章）

签 发 ： 叶慎忠　　签 发 日 期 ： 2026-11-23

检测报告

样品编号:（水）20261103-3818　　报告编号：20261123-01-19-1168

检测结果：

序号	检测项目	限值（GB 17051-2025）	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 7.1
3	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	0.027	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.0099	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	≤0.06	mg/L	0.016	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.010	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/	0.82	GB 5749-2022 仅限与GB/T 5750.10-2023 4.3配套使用
9	二氯乙酸	≤0.05	mg/L	<0.008	GB/T 5750.10-2023 15.1
10	三氯乙酸	≤0.1	mg/L	<0.008	GB/T 5750.10-2023 16.1
11	氯酸盐	≤0.7	mg/L	<0.10	GB/T 5750.10-2023 21.2
12	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
13	浑浊度	≤1	NTU	0.55	GB/T 5750.4-2023 5.1
14	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
15	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
16	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.75	GB/T 5750.4-2023 8.1
17	高锰酸盐指数（以O_2计）	≤3	mg/L	1.56	GB/T 5750.7-2023 4.1
18	氨（以N计）	≤0.5	mg/L	<0.02	GB/T 5750.5-2023 11.1
19	游离氯	≥0.05 ≤2	mg/L	0.06	GB/T 5750.11-2023 4.3
	以下空白				

检 测 报 告

报告编号：20261123-01-19-1168

1、环境条件

温度：18℃~23℃

湿度：48 %~70 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
723可见分光光度计	SP-723	A0003
气相色谱仪	8860GC System	A0006
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子色谱	930 Compact IC Flex	A0039
便携式浊度仪	2100Q	A0050
紫外灯分析仪	MOOEL.CM-10A	B0025
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
恒温培养箱	BPH-9272	B0121
离子计	PXSJ-226T	A0075
三角烧瓶	250 mL	C0047
气相色谱仪	GC-2030AF	A0078
智能机器人分析系统（高锰酸盐指数）	1600D	B0141
色度标准色列	50mL	A0082

报告结束

221013340320

报告编号：20261123-01-19-1170

检　测　报　告

样品编号：　（水）20261103-3820

样品类别：　二次供水

委托单位：　连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话:0527-80901999-817　　传真:0527-84377981　　邮编:223800

说　　明

一、　对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。

二、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。

三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。

四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。

宿 迁 市 民 信 水 质 检 测 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：（水）20261103-3820　　报告编号：20261123-01-19-1170

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区观澜国际二次供水泵房水龙头

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-11-03

收样日期：2026-11-03

检测日期：2026-11-03至2026-11-12

报告日期：2026-11-23

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：二次供水设施卫生规范 GB 17051-2025

委托单位联系人:钱德　　委托单位联系电话:0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合二次供水设施卫生规范 GB 17051-2025之要求。

备注：

/

编 制 ： 骆雨寒　　编 制 日 期 ： 2026-11-23

审 核 ： 徐金萍　　审 核 日 期 ： 2026-11-23　　检测机构（章）

签 发 ： 叶慎忠　　签 发 日 期 ： 2026-11-23

检测报告

样品编号:（水）20261103-3820　　报告编号：20261123-01-19-1170

检测结果：

序号	检测项目	限值（GB 17051-2025）	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 7.1
3	菌落总数	≤100	CFU/mL	1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	0.022	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.0099	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	≤0.06	mg/L	0.015	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.010	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/	0.72	GB 5749-2022 仅限与GB/T 5750.10-2023 4.3配套使用
9	二氯乙酸	≤0.05	mg/L	<0.008	GB/T 5750.10-2023 15.1
10	三氯乙酸	≤0.1	mg/L	<0.008	GB/T 5750.10-2023 16.1
11	氯酸盐	≤0.7	mg/L	<0.10	GB/T 5750.10-2023 21.2
12	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
13	浑浊度	≤1	NTU	0.73	GB/T 5750.4-2023 5.1
14	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
15	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
16	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.81	GB/T 5750.4-2023 8.1
17	高锰酸盐指数（以O_2计）	≤3	mg/L	1.59	GB/T 5750.7-2023 4.1
18	氨（以N计）	≤0.5	mg/L	0.02	GB/T 5750.5-2023 11.1
19	游离氯	≥0.05 ≤2	mg/L	0.15	GB/T 5750.11-2023 4.3
	以下空白				

检 测 报 告

报告编号：20261123-01-19-1170

1、环境条件

温度：18℃~23℃

湿度：48 %~70 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
723可见分光光度计	SP-723	A0003
气相色谱仪	8860GC System	A0006
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子色谱	930 Compact IC Flex	A0039
便携式浊度仪	2100Q	A0050
紫外灯分析仪	MOOEL.CM-10A	B0025
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
恒温培养箱	BPH-9272	B0121
离子计	PXSJ-226T	A0075
三角烧瓶	250 mL	C0047
气相色谱仪	GC-2030AF	A0078
智能机器人分析系统（高锰酸盐指数）	1600D	B0141
色度标准色列	50mL	A0082

报告结束

221013340320

报告编号：20261123-01-19-1169

检　测　报　告

样品编号：　（水）20261103-3819

样品类别：　二次供水

委托单位：　连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话:0527-80901999-817　　传真:0527-84377981　　邮编:223800

说　　明

一、　对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。

二、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。

三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。

四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。

221013340320

宿 迁 市 民 信 水 质 检 测 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：（水）20261103-3819　　报告编号：20261123-01-19-1169

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区飞尔世纪花园二次供水泵房水龙头

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-11-03

收样日期：2026-11-03

检测日期：2026-11-03至2026-11-12

报告日期：2026-11-23

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：二次供水设施卫生规范 GB 17051-2025

委托单位联系人:钱德　　委托单位联系电话:0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合二次供水设施卫生规范 GB 17051-2025之要求。

备注：

/

编 制 ： 骆雨寒　　编 制 日 期 ： 2026-11-23

审 核 ： 徐金萍　　审 核 日 期 ： 2026-11-23　　检测机构（章）

签 发 ： 叶慎忠　　签 发 日 期 ： 2026-11-23

检测报告

样品编号:（水）20261103-3819　　报告编号：20261123-01-19-1169

检测结果：

序号	检测项目	限值（GB 17051-2025）	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 7.1
3	菌落总数	≤100	CFU/mL	13	GB/T5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	0.023	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.0099	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	≤0.06	mg/L	0.015	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.010	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/	0.73	GB 5749-2022 仅限与GB/T 5750.10-2023 4.3配套使用
9	二氯乙酸	≤0.05	mg/L	<0.008	GB/T 5750.10-2023 15.1
10	三氯乙酸	≤0.1	mg/L	<0.008	GB/T 5750.10-2023 16.1
11	氯酸盐	≤0.7	mg/L	<0.10	GB/T 5750.10-2023 21.2
12	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
13	浑浊度	≤1	NTU	0.25	GB/T 5750.4-2023 5.1
14	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
15	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
16	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.86	GB/T 5750.4-2023 8.1
17	高锰酸盐指数（以O_2计）	≤3	mg/L	1.59	GB/T 5750.7-2023 4.1
18	氨（以N计）	≤0.5	mg/L	0.02	GB/T 5750.5-2023 11.1
19	游离氯	≥0.05 ≤2	mg/L	0.10	GB/T 5750.11-2023 4.3
	以下空白				

检 测 报 告

报告编号：20261123-01-19-1169

1、环境条件

温度：18℃~23℃

湿度：48 %~70 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
723可见分光光度计	SP-723	A0003
气相色谱仪	8860GC System	A0006
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子色谱	930 Compact IC Flex	A0039
便携式浊度仪	2100Q	A0050
紫外灯分析仪	MOOEL.CM-10A	B0025
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
恒温培养箱	BPH-9272	B0121
离子计	PXSJ-226T	A0075
三角烧瓶	250 mL	C0047
气相色谱仪	GC-2030AF	A0078
智能机器人分析系统（高锰酸盐指数）	1600D	B0141
色度标准色列	50mL	A0082

报告结束

221013340320

报告编号：20261123-01-19-1171

检　测　报　告

样品编号：　（水）20261103-3821

样品类别：　二次供水

委托单位：　连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话:0527-80901999-817　　传真:0527-84377981　　邮编:223800

说　　明

一、　对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。

二、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。

三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。

四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。

221013340320

宿 迁 市 民 信 水 质 检 测 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：（水）20261103-3821　　报告编号：20261123-01-19-1171

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区阳光馨园一期二次供水泵房水龙头

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-11-03

收样日期：2026-11-03

检测日期：2026-11-03至2026-11-12

报告日期：2026-11-23

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：二次供水设施卫生规范 GB 17051-2025

委托单位联系人:钱德　　委托单位联系电话:0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合二次供水设施卫生规范 GB 17051-2025之要求。

备注：

/

编 制 ： 骆雨寒　　编 制 日 期 ： 2026-11-23

审 核 ： 徐金萍　　审 核 日 期 ： 2026-11-23　　检测机构（章）

签 发 ： 叶慎忠　　签 发 日 期 ： 2026-11-23

检测报告

样品编号:（水）20261103-3821　　报告编号：20261123-01-19-1171

检测结果：

序号	检测项目	限值（GB 17051-2025）	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 7.1
3	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	0.024	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.0099	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	≤0.06	mg/L	0.015	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.010	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/	0.75	GB 5749-2022 仅限与GB/T 5750.10-2023 4.3配套使用
9	二氯乙酸	≤0.05	mg/L	<0.008	GB/T 5750.10-2023 15.1
10	三氯乙酸	≤0.1	mg/L	<0.008	GB/T 5750.10-2023 16.1
11	氯酸盐	≤0.7	mg/L	<0.10	GB/T 5750.10-2023 21.2
12	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
13	浑浊度	≤1	NTU	0.30	GB/T 5750.4-2023 5.1
14	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
15	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
16	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.87	GB/T 5750.4-2023 8.1
17	高锰酸盐指数（以O_2计）	≤3	mg/L	1.57	GB/T 5750.7-2023 4.1
18	氨（以N计）	≤0.5	mg/L	0.03	GB/T 5750.5-2023 11.1
19	游离氯	≥0.05 ≤2	mg/L	0.33	GB/T 5750.11-2023 4.3
	以下空白				

检 测 报 告

报告编号：20261123-01-19-1171

1、环境条件

温度：18℃~23℃

湿度：48 %~70 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
723可见分光光度计	SP-723	A0003
气相色谱仪	8860GC System	A0006
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子色谱	930 Compact IC Flex	A0039
便携式浊度仪	2100Q	A0050
紫外灯分析仪	MOOEL.CM-10A	B0025
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
恒温培养箱	BPH-9272	B0121
离子计	PXSJ-226T	A0075
三角烧瓶	250 mL	C0047
气相色谱仪	GC-2030AF	A0078
智能机器人分析系统（高锰酸盐指数）	1600D	B0141
色度标准色列	50mL	A0082

报告结束

221013340320

报告编号：20261123-01-19-1172

检　测　报　告

样品编号：　（水）20261103-3822

样品类别：　二次供水

委托单位：　连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话:0527-80901999-817　　传真:0527-84377981　　邮编:223800

说　　明

一、　对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。

二、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。

三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。

四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。

221013340320

宿 迁 市 民 信 水 质 检 测 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：（水）20261103-3822　　报告编号：20261123-01-19-1172

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区颐和花苑二次供水泵房水龙头

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-11-03

收样日期：2026-11-03

检测日期：2026-11-03至2026-11-12

报告日期：2026-11-23

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：二次供水设施卫生规范 GB 17051-2025

委托单位联系人:钱德　　委托单位联系电话:0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合二次供水设施卫生规范 GB 17051-2025之要求。

备注：

/

编 制 ： 骆雨寒　　编 制 日 期 ： 2026-11-23

审 核 ： 徐金萍　　审 核 日 期 ： 2026-11-23　　检测机构（章）

签 发 ： 叶慎忠　　签 发 日 期 ： 2026-11-23

检测报告

样品编号:（水）20261103-3822　　报告编号：20261123-01-19-1172

检测结果：

序号	检测项目	限值（GB 17051-2025）	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 7.1
3	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	0.008	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.0099	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	≤0.06	mg/L	<0.010	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.010	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/	0.32	GB 5749-2022 仅限与GB/T 5750.10-2023 4.3配套使用
9	二氯乙酸	≤0.05	mg/L	<0.008	GB/T 5750.10-2023 15.1
10	三氯乙酸	≤0.1	mg/L	<0.008	GB/T 5750.10-2023 16.1
11	氯酸盐	≤0.7	mg/L	<0.10	GB/T 5750.10-2023 21.2
12	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
13	浑浊度	≤1	NTU	0.24	GB/T 5750.4-2023 5.1
14	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
15	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
16	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.86	GB/T 5750.4-2023 8.1
17	高锰酸盐指数（以O_2计）	≤3	mg/L	1.56	GB/T 5750.7-2023 4.1
18	氨（以N计）	≤0.5	mg/L	0.03	GB/T 5750.5-2023 11.1
19	游离氯	≥0.05 ≤2	mg/L	0.55	GB/T 5750.11-2023 4.3
	以下空白				

检 测 报 告

报告编号：20261123-01-19-1172

1、环境条件

温度：18℃~23℃

湿度：48 %~70 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
723可见分光光度计	SP-723	A0003
气相色谱仪	8860GC System	A0006
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子色谱	930 Compact IC Flex	A0039
便携式浊度仪	2100Q	A0050
紫外灯分析仪	MOOEL.CM-10A	B0025
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
恒温培养箱	BPH-9272	B0121
离子计	PXSJ-226T	A0075
三角烧瓶	250 mL	C0047
气相色谱仪	GC-2030AF	A0078
智能机器人分析系统（高锰酸盐指数）	1600D	B0141
色度标准色列	50mL	A0082

报告结束