



211013062140

检测报告



样品编号: WE250911-01

样品类别: 二次供水

样品名称: 上东城水样

委托单位: 连云港市赣榆区公用事业发展中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

说 明

- 1、本报告不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后（含骑缝章）生效。
- 3、客户送样时，本报告结果只对来样负责，客户对样品的真实性和代表性负责。
- 4、未经本监测站同意，本报告不得作为商业广告使用，部分复印或篡改无效。
- 5、如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内正式通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时，检测结果仅供内部参考，不具备对社会的证明作用。

本监测站信息:

机构名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

法人单位: 淮安市水质检测科技有限公司

股东名称: 淮安自来水有限公司

地 址: 江苏省淮安市清江浦区通源路 9 号

邮 编: 223000

电 话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WE250911-01

样品名称: 上东城水样

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托检测

委托单位: 连云港市赣榆区公用事业发展中心

采样地点: 上东城

采样人: 王冉 丁海跃

采样日期: 2025 年 9 月 11 日

检测日期: 2025 年 9 月 11 日——9 月 13 日

报告日期: 2025 年 9 月 13 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2022 限值要求。

评价人: 王冉

编制人: 郭雅婷

编制日期: 2025.9.13

检测单位:

审核人: 王冉

审核日期: 2025.9.13 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 陈艳芬

签发日期: 2025.9.13

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号：WE250911-01

检测结果：

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2022 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.25	NTU	1
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 肉眼可见物	无		无
5. pH	7.61		不小于 6.5 且不大于 8.5
6. 游离氯	0.08	mg/L	0.05≤管网水≤2
7. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不应检出
8. 菌落总数	4	CFU/mL	100

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

检测依据：

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (4. 1) 铂-钴标准比色法
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (5. 1) 散射法-福尔马肼标准
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (6. 1) 嗅气和尝味法
4. 肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (7. 1) 直接观察法
5. pH	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750. 4-2023 (8. 1) 玻璃电极法
6. 游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》GB/T5750. 11-2023 (4. 3) 现场 N, N-二乙基对苯二胺（DPD）法
7. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750. 12-2023 (5. 2) 滤膜法
8. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750. 12-2023 (4. 1) 平皿计数法

以下空白





211013062140

检 测 报 告



样品编号: WE250911-02

样品类别: 二次供水

样品名称: 四季花城水样

委托单位: 连云港市赣榆区公用事业发展中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

说 明

- 1、本报告不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后（含骑缝章）生效。
- 3、客户送样时，本报告结果只对来样负责，客户对样品的真实性和代表性负责。
- 4、未经本监测站同意，本报告不得作为商业广告使用，部分复印或篡改无效。
- 5、如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内正式通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时，检测结果仅供内部参考，不具备对社会的证明作用。

本监测站信息:

机构名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

法人单位: 淮安市水质检测科技有限公司

股东名称: 淮安自来水有限公司

地 址: 江苏省淮安市清江浦区通源路 9 号

邮 编: 223000

电 话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WE250911-02

样品名称: 四季花城水样

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托检测

委托单位: 连云港市赣榆区公用事业发展中心

采样地点: 四季花城

采样人: 王冉 丁海跃

采样日期: 2025 年 9 月 11 日

检测日期: 2025 年 9 月 11 日——9 月 13 日

报告日期: 2025 年 9 月 13 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2022 限值要求。

评价人: 王冉

编制人: 郭雅婷

编制日期: 2025.9.13

检测单位:

审核人: 王冉

审核日期: 2025.9.13 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 陈艳芬

签发日期: 2025.9.13

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号：WE250911-02

检测结果：

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2022 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.11	NTU	1
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 肉眼可见物	无		无
5. pH	7.53		不小于 6.5 且不大于 8.5
6. 游离氯	0.47	mg/L	0.05≤管网水≤2
7. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不应检出
8. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100



江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测 报 告

检测依据：

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023(4.1) 铂-钴标准比色法
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023(5.1) 散射法-福尔马肼标准
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023(6.1) 嗅气和尝味法
4. 肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023(7.1) 直接观察法
5. pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023(8.1) 玻璃电极法
6. 游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T5750.11-2023(4.3) 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法
7. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023(5.2) 滤膜法
8. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023(4.1) 平皿计数法

以下空白





211013062140

检测报告



样品编号: WE250911-03

样品类别: 二次供水

样品名称: 新城左岸花园北区水样

委托单位: 连云港市赣榆区公用事业发展中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

说 明

- 1、本报告不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后（含骑缝章）生效。
- 3、客户送样时，本报告结果只对来样负责，客户对样品的真实性和代表性负责。
- 4、未经本监测站同意，本报告不得作为商业广告使用，部分复印或篡改无效。
- 5、如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内正式通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时，检测结果仅供内部参考，不具备对社会的证明作用。

本监测站信息:

机构名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

法人单位: 淮安市水质检测科技有限公司

股东名称: 淮安自来水有限公司

地 址: 江苏省淮安市清江浦区通源路 9 号

邮 编: 223000

电 话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WE250911-03

样品名称: 新城左岸花园北区水样

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托检测

委托单位: 连云港市赣榆区公用事业发展中心

采样地点: 新城左岸花园北区

采 样 人: 王冉 丁海跃

采样日期: 2025 年 9 月 11 日

检测日期: 2025 年 9 月 11 日——9 月 13 日

报告日期: 2025 年 9 月 13 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2022 限值要求。

评价人: 王冉

编制人: 郭雅婷

编制日期: 2025.9.13

审核人: 王冉

审核日期: 2025.9.13 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 陈艳芬

签发日期: 2025.9.13

检测单位:

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号：WE250911-03

检测结果：

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2022 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.18	NTU	1
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 肉眼可见物	无		无
5. pH	7.68		不小于 6.5 且不大于 8.5
6. 游离氯	0.20	mg/L	0.05≤管网水≤2
7. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不应检出
8. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

检测依据：

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (4. 1) 铂-钴标准比色法
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (5. 1) 散射法-福尔马肼标准
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (6. 1) 嗅气和尝味法
4. 肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (7. 1) 直接观察法
5. pH	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (8. 1) 玻璃电极法
6. 游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》GB/T5750. 11-2023 (4. 3) 现场 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法
7. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750. 12-2023 (5. 2) 滤膜法
8. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750. 12-2023 (4. 1) 平皿计数法

以下空白





211013062140

检 测 报 告



样品编号: WE250911-04

样品类别: 二次供水

样品名称: 锦绣江南生活泵房水样

委托单位: 连云港市赣榆区公用事业发展中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

说 明

- 1、本报告不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后（含骑缝章）生效。
- 3、客户送样时，本报告结果只对来样负责，客户对样品的真实性和代表性负责。
- 4、未经本监测站同意，本报告不得作为商业广告使用，部分复印或篡改无效。
- 5、如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内正式通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时，检测结果仅供内部参考，不具备对社会的证明作用。

本监测站信息:

机构名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

法人单位: 淮安市水质检测科技有限公司

股东名称: 淮安自来水有限公司

地 址: 江苏省淮安市清江浦区通源路 9 号

邮 编: 223000

电 话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WE250911-04

样品名称: 锦绣江南生活泵房水样

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托检测

委托单位: 连云港市赣榆区公用事业发展中心

采样地点: 锦绣江南生活泵房

采样人: 王冉 丁海跃

采样日期: 2025 年 9 月 11 日

检测日期: 2025 年 9 月 11 日——9 月 13 日

报告日期: 2025 年 9 月 13 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2022 限值要求。

评价人: 王冉

编制人: 郭雅婷

编制日期: 2025.9.13

检测单位:

审核人: 王冉

审核日期: 2025.9.13 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 陈艳芬

签发日期: 2025.9.13

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号：WE250911-04

检测结果：

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2022 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.29	NTU	1
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 肉眼可见物	无		无
5. pH	7.65		不小于 6.5 且不大于 8.5
6. 游离氯	0.89	mg/L	0.05≤管网水≤2
7. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不应检出
8. 菌落总数	3	CFU/mL	100



江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测 报 告

检测依据：

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (4. 1) 铂-钴标准比色法
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (5. 1) 散射法-福尔马肼标准
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (6. 1) 嗅气和尝味法
4. 肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (7. 1) 直接观察法
5. pH	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750. 4-2023 (8. 1) 玻璃电极法
6. 游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》GB/T5750. 11-2023 (4. 3) 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法
7. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750. 12-2023 (5. 2) 滤膜法
8. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750. 12-2023 (4. 1) 平皿计数法

以下空白





211013062140

检 测 报 告

样品编号: WE250911-05

样品类别: 二次供水

样品名称: 青河嘉景南区水样

委托单位: 连云港市赣榆区公用事业发展中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

说 明

- 1、本报告不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后（含骑缝章）生效。
- 3、客户送样时，本报告结果只对来样负责，客户对样品的真实性和代表性负责。
- 4、未经本监测站同意，本报告不得作为商业广告使用，部分复印或篡改无效。
- 5、如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内正式通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时，检测结果仅供内部参考，不具备对社会的证明作用。

本监测站信息:

机构名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

法人单位: 淮安市水质检测科技有限公司

股东名称: 淮安自来水有限公司

地 址: 江苏省淮安市清江浦区通源路 9 号

邮 编: 223000

电 话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WE250911-05

样品名称: 清河嘉景南区水样

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托检测

委托单位: 连云港市赣榆区公用事业发展中心

采样地点: 清河嘉景南区

采样人: 王冉 丁海跃

采样日期: 2025 年 9 月 11 日

检测日期: 2025 年 9 月 11 日——9 月 13 日

报告日期: 2025 年 9 月 13 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2022 限值要求。

评价人: 王冉

编制人: 郭雅婷

编制日期: 2025.9.13

检测单位:

审核人: 王冉

审核日期: 2025.9.13

签发人: 陈艳芬

签发日期: 2025.9.13

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号：WE250911-05

检测结果：

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2022 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.12	NTU	1
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 肉眼可见物	无		无
5. pH	7.66		不小于 6.5 且不大于 8.5
6. 游离氯	0.39	mg/L	0.05≤管网水≤2
7. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不应检出
8. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100



江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

检测依据：

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (4. 1) 铂-钴标准比色法
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (5. 1) 散射法-福尔马肼标准
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (6. 1) 嗅气和尝味法
4. 肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (7. 1) 直接观察法
5. pH	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023 (8. 1) 玻璃电极法
6. 游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》GB/T5750. 11-2023 (4. 3) 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法
7. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750. 12-2023 (5. 2) 滤膜法
8. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750. 12-2023 (4. 1) 平皿计数法

以下空白

